

**Сретенский районный суд
Забайкальского края**

ул. Энергетиков, д. 7, г. Сретенск,
Забайкальский край, 673500

Тел.: 8 (30246) 2-14-33;

факс: 8 (30246) 2-14-33

E-mail: sretensk.cht@sudrf.ru;

<http://sretensk.cht.sudrf.ru/>

16.10.2023 г. № 2-495/2023

На № _____ от _____

Прокурор

Сретенского района
Набережная ул., д. 24а, г. Сретенск,
Забайкальский край

С уведомлением

МОУ "Шилкинско-Заводская СОШ"
Центральная ул, д. 13, с. Шилкинский Завод,
Сретенский район, Забайкальский край

С уведомлением

МОУ "Усть-Карская СОШ"
Советская ул, д. 3, пгт. Усть-Карск, Сретенский
район, Забайкальский край

С уведомлением

МОУ "Верхнекуларкинская СОШ"
Центральная ул, д. 36, с. Верхние Куларки,
Сретенский район, Забайкальский край

С уведомлением

✓ МОУ "Молодовская ООШ"
Набережная, д. 53, с. Молодовск, Сретенский
район, Забайкальский край

С курьером

МУДО "Сретенская детско-юношеская
спортивная школа"
Балябина ул., д. 14, г. Сретенск, Забайкальский
край

С курьером

Администрация МР "Сретенский район"
Кочеткова ул, д. 6, г. Сретенск, Забайкальский
край

С курьером

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Сретенскому,
Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и
ПР ГУ МЧС России Забайкальскому краю
Гладкова ул, д. 1, г. Сретенск, Забайкальский
край

Сретенский районный суд Забайкальского края направляет в Ваш адрес копию решения по гражданскому делу № 2-495/2023 от 11.10.2023 для сведения.

Приложение: копия решения на 14 л. в каждый адрес

Секретарь судебного заседания

В.С. Бронникова

КОПИЯ

Дело № 2-495/2023

УИД № 75RS0019-01-2023-000866-66

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

11 октября 2023 года

г. Сретенск

Сретенский районный суд Забайкальского края в составе
председательствующего судьи Малкиевой Е.С.,
при секретаре Бронниковой В.С.,
с участием процессуального истца – помощника прокурора Сретенского

района Перунова А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Сретенского района Фролова М.Ю. в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному общеобразовательному учреждению «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа», муниципальному общеобразовательному учреждению «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа», муниципальному общеобразовательному учреждению «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа», муниципальному общеобразовательному учреждению «Молодовская основная общеобразовательная школа», муниципальному учреждению дополнительного образования «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», администрации муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, обязанности профинансировать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Сретенского района Фролов М.Ю. обратился в суд с исковым заявлением, указав, что прокуратурой Сретенского района на основании приказа прокурора Забайкальского края от 24.10.2018 № 125 «Об отдельных вопросах организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка, в ходе которой установлено, что в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Сретенский район» выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, согласно информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю от 24.01.2023 № 144/7-13-15 в здании МОУ «Шилкинско-Заводская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13:

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента отсутствуют дополнительные резисторы в ИП 212;

- в нарушение п. 6 ст. 83 Технического регламента и абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 83 Технического регламента отсутствует аккумуляторная батарея в ППКОП Мираж STEMAX 810;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента отсутствует резервный источник бесперебойного питания;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента батарея в приборе Соната К требует замены;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента не исправен прибор Соната К, требует замены.

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см, установлены на горючей поверхности, их месторасположение не исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, в связи с чем требуется перенос приборов управления;

- в нарушение ч. 4 ст. 84 Технического регламента тактика светового оповещения не соответствует действующим нормам пожарной безопасности;

- в нарушение ч. 7 ст. 82 Технического регламента и абз. 6.3 свода правил СП 6.13130.2021 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента и абз. 6.6.18 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели дымовые пожарные (далее - ДИП), расположенные в кабинете информатики, коридоре центрального входа, кабинете истории установлены дальше 4.5 м. от смен, требуется перенос;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента ДИП, расположенные в библиотеке, тамбуре входа в спортивный зал, кабинете русского языка и литературы, биологии, физики, установлены ближе 0.5 м от осветительных приборов, требуется перенос;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в учебных кабинетах и подсобных помещениях 43 ДИП эксплуатируются с выработанным сроком эксплуатации, требуется замена;

- в нарушении ч. 3 ст. 82 Технического регламента и абз. 6.4 свода правил СП 6.13130.2021 в помещении спортивного зала кабельная линия САПС частично проложена открытым способом, требуется обеспечить механическую защиту кабельных линий;

- в нарушение ч. 4 ст. 84 Технического регламента и абз. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 речевые оповещатели расположены менее 150 мм от потолка, требуется перенос;

- в нарушение ч. 4 ст. 84 Технического регламента и абз. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 уровень звукового оповещения СОУЭ не обеспечивает уровень звукового давления на 15 децибел выше уровня фонового шума во всех помещениях;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента в помещении спортивного зала звуковое либо речевое оповещение отсутствует;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в помещении спортивного зала установленные ДИП неисправны, требуется установка извещателей пожарных дымовых в количестве 2 штук с защитой от механического повреждения;

- в нарушение ч. 6 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 53 отсутствуют ДИП в тамбурах коридоров эвакуационных выходов, требуется установка ДИП в количестве 6 штук, световых оповещений «Выход» в количестве 3 штук;

- в нарушение ч. 1 ст. 83 Технического регламента отсутствует система вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании МОУ «Шилкинско-Заводская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13В:

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента отсутствуют дополнительные резисторы в ИП 212;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента и абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 83 Технического регламента отсутствуют аккумуляторная батарея в ППКОП Миразж STEMAX 810;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента отсутствует резервный источник бесперебойного питания;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см., установлены на горючей поверхности, их месторасположение не исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, в связи с чем требуется перенос;

- в нарушение п. 13.3.11 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, САПС выполнена одним шлейфом, при возможности разграничения до 8 шлейфов пожарных, требуется разделение шлейфа на группу шлейфов;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента и абз. 6.6.18 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели дымовые пожарные установлены дальше 4,5 м от стен. требуется перенос, установка дополнительных извещателей в количестве 3 штук;

- в нарушение абз. 7.6.15 свода правил СП 484.1311500.2020 отсутствует вывод сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании МОУ «Шилкинско-Заводская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 9:

- в нарушение ч. 1 ст. 83 Технического регламента в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы отсутствует САПС;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, отсутствует аккумуляторная батарея в ППКОП STEMAX 810;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента отсутствует резервный источник бесперебойного питания;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента не исправен прибор Соната К, требуется замена;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см, установлены на горючей поверхности, их месторасположение исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, требуется перенос;

- в нарушение ч. 4 ст. 82 Технического регламента САПС выполнена одним шлейфом, при возможности разграничения до 8 шлейфов пожарных, требуется разделение шлейфа на группу шлейфов;

- в нарушение абз. 6.3 свода правил СП 6.13130.2021 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание, требуется устранение;

- в нарушение п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст, кабельная линия СОУЭ выполнена кабелем марки КПСнг (А) FRLS при нормативном требовании использования в данном типе учреждения кабелей марки КПСнг (А) FRLSLtx. требуется замена кабельной линии;

- в нарушение абз. 6.6.18 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели дымовые пожарные, расположенные в тамбуре центрального входа, установлены по одной штуке, при нормативном требовании не менее 2 ДИП, в помещении требуется дополнительная установка в количестве 9 шт.

- в нарушение п. 13.3.6 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, в помещении тамбура приемника старшей и младшей групп, ДИП расположены ближе 0,5 м от осветительных приборов, требуется перенос;

- в нарушение абз. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 речевой оповещатель расположен менее 240 мм от пола, требуется перенос;
- в нарушение абз. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 уровень звукового давления СОУЭ не обеспечивает уровень звукового давления на 15 децибел выше уровня фоновых шума во всех помещениях;
- в помещении столовой пожарное оборудование ППКОП ВЭРС, звуковые оповещатели, дымовые извещатели типа ИП 212 разной модификации;
- в нарушение п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" отсутствует акт ввода в эксплуатацию САПС и СОУЭ, проектная и техническая документация;
- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента резервный источник бесперебойного питания отсутствует;
- в нарушение ст. 103 Технического регламента приборы управления установлены на горючей поверхности, их месторасположение исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, требуется перенос. Спецификация шлейфов отсутствует;
- в нарушение абз. 6.3 свода правил СП 6.13130.2021 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;
- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;
- в нарушение абз. 5.17 свода Правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание, требуется устранение;
- в нарушение п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст, кабельная линия САПС и СОУЭ выполнена кабелем марки КСПВ, при нормативном требовании использования в данном типе учреждения кабелей марки КПСнг (А) FRLS, требуется замена кабельной линии;
- в нарушение абз. 6.2.2 свода правил СП 484.1311500.2020 в помещении кухни установлены ДИП, что не соответствует в части применения данного типа извещателя к помещениям приготовления пищи, требуется установка тепловых извещателей пожарных в количестве 4 штук;
- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента ДИП расположенные в помещениях обеденного зала, туалетов, тамбура входа в обеденный зал неисправны, требуется замена в количестве 3 штук;
- в нарушение ст. 54 Технического регламента система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна;
- в нарушение абз. 7.6.15 свода правил СП 484.1311500.2020 система вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС) отсутствует.

В здании МОУ «Усть-Карская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, д. 3А:

- в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 83 Технического регламента шлейф пожарный ППКОП Мираж STEMAX MX810 № 1 №3, №4 находятся в режиме «Пожар»;

- в нарушение ч.6 ст. 83 Технического регламента дополнительные резисторы в ИП 212 141 отсутствуют;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание, требуется устранение; ДИП электрощитовой неисправен, нет индикации, нет сработки, требуется замена;

- в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 83 Технического регламента аккумуляторная батарея в ППКОП МиражSTEMAX MX810 отсутствует, необходима установка;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента резервный источник бесперебойного питания отсутствует;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляем менее 5 см., установлены на горючей поверхности, требуется перенос с соблюдением требования об исключении доступа посторонних лиц к приборам управления САПС;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента дымовые извещатели пожарные, расположенные в коридоре спортивного зала, продуктовом складе, раздаточной. тамбуре медпункта, коридоре возле кабинета № 11. складе № 2, коридоре возле библиотеки, кабинета 1 класса, кабинета дистанционного обучения, кабинета начальных классов, кабинета №6, кабинета химии, лаборантской, кабинета химии, подсобных помещениях 2 этажа, кабинета директора установлены ближе 0.5 м от осветительных приборов, требуется перенос;

- в нарушение абз. 6.4 свода правил СП 6.13130.2021 в помещении № 12 кабельная линия САПС частично проложена открытым способом, требуется обеспечить механическую защиту кабельной линий;

- в помещении коридора, между балками перекрытия высотой более 40 см, требуется установка дополнительных ДИП в количестве 7 штук; в соответствии с ч. 6 ст. 83 Технического регламента

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента тепловой извещатель, расположенный в кухне, установлен дальше 2.5 м от стен, требуется дополнительная установка в количестве 2 штук;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в складских помещениях коридора спортивного зала, тамбуре запасного выхода кабинета №16, складском помещении 2 этажа, инвентарной комнаты напротив кабинета №11, отсутствуют ДИП, требуется установка в количестве 18 штук;

- в нарушение требований абз. 6.2.15 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные ручные, установлены с нарушением требований нормативной документации, требуется перенос на высоту 1,5 м (+\ - 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- в нарушение требований абз. 6.2.15 свода правил СП 484.1311500.2020 на выходе эвакуационном лестничного марша 1 этажа отсутствует извещатель пожарный ручной (далее - ИПР) и оповещатель – световое табло «Выход», требуется установка;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента ИПР, расположенный в кухне, необходимо перенести в тамбур продуктового склада, на место с непосредственным путем эвакуации;

- в нарушение абз. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 уровень звукового давления СОУЭ не обеспечивает уровень звукового давления на 15 децибел выше уровня фоновых шума во всех помещениях;

- в нарушение ч. 2 ст. 53 Технического регламента в помещении спортивного зала звуковое либо речевое оповещение отсутствует; в помещении спортивного зала установлен извещатель пламени Спектрон, что не соответствует в части применения данного типа извещателя к помещениям спортивных залов, требуется установить извещатели пожарные дымовые линейные в количестве 2 шт, с защитой от механического повреждения;

- в нарушение ч. 2 ст. 53 Технического регламента в тамбуре запасного выхода кабинета №16 отсутствует световой оповещатель табло «Выход», требуется установка;

- в нарушение ч. 2 ст. 53 Технического регламента система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна.

В здании МОУ «Верхнекуларкинская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 62А:

- в нарушение ч. 1 ст. 83 Технического регламента в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы отсутствует САПС;

- в нарушение ч. 1 п. 2 ст. 83 Технического регламента отсутствует автоматический контроль линии светового, речевого оповещения, требуется замена;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, аккумуляторная батарея в ППКОП Граним 3 ЭК отсутствует;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента резервный источник бесперебойного питания отсутствует, требуется установка;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см., установлены на горючей

поверхности, их месторасположение исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, требуется перенос;

- в нарушение абз. 6.3 свода правил СП 6.13130.2021 спецификация шлейфов отсутствует. Кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок, требуется устранить;

- в нарушение п. 6 ст. 83 Технического регламента дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение п. 6 «ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст, кабельная линия СОУЭ выполнена кабелем марки КПСнг (А) - FRLS, при нормативном требовании использования в данном типе учреждения кабелей марки КПСнг (А) - FRLS, требуется замена кабельной линии;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента извещатели дымовые пожарные, расположенные в гардеробе, коридоре умывальнике, кладовой, умывальнике младшей группы, умывальнике старшей группы, кухне младшей и кухни старшей группы, установлены по одной штуке, при нормативном требовании не менее 2 ДНП в помещении, требуется дополнительная установка в количестве 9 шт;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в помещении тамбура приемника старшей и младшей групп ДИП расположены ближе 0,5 м. от осветительных приборов;

- в нарушение абз. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 речевые оповещатели расположены менее 150 мм от потолка. требуется перенос;

- в нарушение требований абз. 6.2.15 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные ручные, установлены с нарушением требований нормативной документации, требуется перенос на высоту 1,5 м (+/- 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в помещении кухни, коридора, зал выхода 2 ДИП 212 141 неисправны, требуется замена;

- в нарушение абз. 7.6.15 свода правил СП 484.1311500.2020 отсутствует вывод сигнала норма/пожар в подразделение пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании МОУ «Верхнекуларкинская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 35 Б:

- в нарушение п. 6 ст. 83 Технического регламента дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, аккумуляторная батарея в ИПКОП Грани 2 отсутствует;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента резервный источник бесперебойного питания отсутствует;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента ПУО Соната К неисправна;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см., установлены на горючей поверхности, их месторасположение не исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, требуется перенос;

- в нарушение п. 13.3.11 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, спецификация шлейфов отсутствует;

- в нарушение абз. 6.4 свода правил СП 6.13130.2009 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст, кабельная линия СОУЭ выполнена кабелем марки КПСнг (А) - FRLS при нормативном требовании использования в данном типе учреждения кабелей марки КПСнг (А) – FRLSLtx;

- в нарушение ч. 4 ст. 83 Технического регламента извещатели дымовые пожарные, расположенные в коридоре возле комнаты № 3, установлены по одной штуке, при нормативном требовании не менее 2 ДИП в помещении, требуется дополнительная установка в количестве 2 штук;

- в нарушение ч. 4 ст. 83 Технического регламента в помещении кухни установленные тепловые извещатели не перекрывают всю площадь помещения, требуется дополнительная установка в количестве 2 штук;

- в нарушение ч. 4 ст. 83 Технического регламента в мойке ДИП выработали предельные сроки эксплуатации, требуется замена в количестве 2 штук;

- в нарушение абз. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 речевые оповещатели расположены менее 150 мм от потока;

- в нарушение абз. 7.6.15 свода правил СП 484.1311500.2020 система вывода сигнала норм/пожар в подразделении пожарной охраны (пульт 01, МЧС) отсутствует.

В здании МОУ «Верхнекуларкинская СОШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 36:

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента отсутствуют дополнительные резисторы в ИП 212;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.1311500.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента аккумуляторная батарея в ППКОП Гранит 5 отсутствует, резервный источник бесперебойного питания отсутствует;

- в нарушение п. 15.10 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, требуется замена аккумуляторной батареи в приборе Соната К;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см, установлены на горючей поверхности, их месторасположение не исключает несанкционированный доступ к ним посторонних лиц, требуется перенос;

- в нарушение п. 13.3.11 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, специфика шлейфов отсутствует;

- в нарушение абз. 6.4 свода правил СП 6.13130.2009 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента извещатели дымовые пожарные, расположенные в спортивном зале, тамбуре центрального входа, установлены дальше 4,5 м. от стен, требуется дополнительная установка в количестве 3 штук;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в помещении коридора, между балками перекрытия высотой более 401 см, требуется установка дополнительных ДИП в количестве 6 штук;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в кабинетах библиотеки, № 9, № 8, № 6, № 5, № 3, № 2, в тренажёрном зале ДИП выработали предельный срок эксплуатации, требуется замена в количестве 17 штук;

- в помещении библиотеки кабельная линия САПС частично проложена открытым способом, требуется обеспечить механическую защиту кабельной линии;

- в нарушение абз. 4.4 свода правил СП 3.13130.2009 речевые оповещатели расположены менее 150 мм от потолка;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в кабинетах № 9, 10, лаборантской, бухгалтерии, химии, биологии, библиотеке, кабинете

директора, учительской САПС неисправна, требуется замена ДИП в количестве 20 штук;

- в нарушение п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введенного в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст, требуется замена кабельной линии в количестве 100 м.

В здании МОУ «Молодовская ООШ», расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Молодовск, ул. Набережная, д. 53:

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента в отсеках помещений коридора, разделенного потолочными перегородками высотой более 40 см., установлено по 1 ИП 212 141, требуется дополнительная установка ИП 212 141 в количестве 16 шт;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.131150.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в помещении спортивного зала извещатели пожарные не защищены от механических повреждений, требуется установка защитных кожухов;

- в нарушение абз. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 уровень звукового давления СОУЭ не обеспечивает уровень звукового давления на 15 децибел выше уровня фонового шума во всех помещениях;

- в соответствии с ч. 4 ст. 83 Технического регламента в помещении котельной САПС и СОУЭ отсутствует, требуется установка.

В здании МУДО «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», расположенном по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 196:

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента отсутствуют дополнительные резисторы в ИП 212;

- в нарушение абз. 5.17 свода правил СП 484.131150.2020 извещатели пожарные подключены таким образом, что исключается контроль линии на обрыв и короткое замыкание;

- в нарушение ч. 1 ст. 82 Технического регламента отсутствует резервный источник бесперебойного питания;

- в нарушение п. 3 ч. 2 ст. 53 Технического регламента ПУО Соната К неисправна;

- в нарушение ст. 103 Технического регламента расстояние между приборами управления составляет менее 5 см., требуется перенос;

- в нарушение ч. 4 ст. 84 Технического регламента тактика светового оповещения не соответствует действующим нормам пожарной безопасности;

- в нарушение абз. 6.4 свода правил СП 6.13130.2009 кабельная линия САПС разбита на участки вне соединительных коробок;

- в нарушение ч. 6 ст. 83 Технического регламента извещатели дымовые пожарные, расположенные в борцовском зале, установлены дальше 4,5 м. от стен, требуется дополнительная установка извещателей дымовых пожарных в количестве 6 штук;

- в нарушение ч. 9 ст. 82 Технического регламента в месте установки САПС (дежурного поста) отсутствует светильник аварийного освещения.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес начальника Управления образованием администрации муниципального района «Сретенский район» 07.06.2023 внесено представление.

В ответе от 09.06.2023 Управлением образования администрации муниципального района «Сретенский район» доводы внесенного представления признаны обоснованными, при этом указано, что управлением образования 15.02.2023 подана заявка в адрес главы администрации муниципального района «Сретенский район» № 102 о добавлении бюджетных ассигнований, поскольку доведенные лимиты на 2023 год не соответствуют потребностям образовательных учреждений. 24.03.2023 направлены повторная заявка № 211 на добавление лимитов, однако лимиты добавлены не были. У управления образованием администрации муниципального района «Сретенский район» нет лимитов на обслуживание АПС, в связи с чем образовательные учреждения не могут заключить договора с обслуживающими организациями.

Вместе с тем, из информации главного управления МЧС России по Забайкальскому краю от 17.08.2023, а также территориального отдела надзорной деятельности по Сретенскому району ГУ МЧС России по Забайкальскому краю от 10.08.2023 и 11.08.2023 следует, что выявленные ранее нарушения требований о пожарной безопасности не устранены.

В соответствии с Уставами МОУ «Шилкинско-Заводская СОШ», МОУ «Усть-Карская СОШ», МОУ «Верхнекуларкинская СОШ», МОУ «Молодовская ООШ», МУДО «Сретенская ДЮСШ» учредителем и собственником их имущества является Муниципальный район «Сретенский район».

На основании изложенного прокурор просил обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности:

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 13:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Мираж STEMAX 810;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- привести в исправное состояние прибор Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, расположенных в кабинете информатики, коридоре центрального входа, кабинете истории, в пределах 4,5 м. от стен;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, расположенных в библиотеке, тамбуре входа в спортивный зал, кабинете русского языка и литературы, биологии, физики, дальше 0,5 м. от осветительных приборов;
- заменить извещатели дымовые пожарные с выработанным сроком эксплуатации;
- обеспечить в помещении спортивного зала механической защитой кабельной линии САПС;
- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние более 150 мм. от потолка;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел;
- установить в помещении спортивного зала оборудование, обеспечивающее звуковое либо речевое оповещение;
- установить в помещении спортивного зала извещатели пожарные дымовые в количестве 2 штук с защитой от механического повреждения;
- установить ДИП в тамбурах коридоров эвакуационных выходов в количестве 6 штук;
- обеспечить установку световых оповещений «Выход» в количестве 3 штук;
- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 13В:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Мираж STEMAX 810;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- привести в исправное состояние прибор Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- произвести разделение шлейфов САПС на группу шлейфов;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, установить дополнительные извещатели;
- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 9:

- установить САПС (систему автоматической пожарной сигнализации) в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы;

- установить аккумуляторную батарею в ППКОП STEMAX 810;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- устранить неисправность прибора Соната К путем замены;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- произвести разделение шлейфов САПС на группу шлейфов;
- оборудовать участки разбиения кабельной линии САПС соединительными коробками;

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить кабель на кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) FRLSLtx.;

- установить дополнительные извещатели дымовые пожарные в тамбуре центрального входа;

- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных на расстояние 0,5 м. от осветительных приборов;

- осуществить перенос речевого оповещателя на расстояние выше 240 мм. от пола;

- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;

- установить в помещении столовой пожарное оборудование ППКОП ВЭРС, звуковые оповещатели, дымовые извещатели типа ИП 212 одной модификации;

- обеспечить системы САПС и СОУЭ актом ввода в эксплуатацию, проектной технической документацией;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;

- установить дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;

- заменить кабель на кабельной линии САПС на кабель марки КПСнг (А) FRLS;

- установить в помещении кухни тепловые извещатели пожарные;

- заменить неисправные извещатели дымовые пожарные в помещениях обеденного зала, рукомойника, тамбура входа в обеденный зал на исправные;
- устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

Обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, д. 3А:

- устранить неисправность шлейфа пожарного ППКОП Мираж STEMAX MX810;
- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- заменить на исправный извещатель дымовой пожарный электрощитовой;
- установить в ППКОП Мираж STEMAX MX810 аккумуляторную батарею;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- перенести дымовые извещатели пожарные, расположенные в коридоре спортивного зала, продуктовом складе, раздаточной. тамбуре медпункта, коридоре возле кабинета № 11. складе № 2, коридоре возле библиотеки, кабинета 1 класса, кабинета дистанционного обучения, кабинета начальных классов, кабинета №6, кабинета химии, лаборантской, кабинета химии, подсобных помещениях 2 этажа, кабинета директора, не менее чем на 0.5 м. от осветительных приборов;
- обеспечить механическую защиту кабельной линий САПС;
- установить извещатели дымовые пожарные в помещении коридора, между балками перекрытия;
- установить в кухне тепловые извещатели;
- установить извещатели дымовые пожарные в складских помещениях коридора спортивного зала, тамбуре запасного выхода кабинета №16, складском помещении 2 этажа, инвентарной комнате напротив кабинета №11;
- перенести извещатели пожарные ручные на высоту 1,5 м (+\ - 0,1) от уровня пола до клавиши управления;
- установить на выходе эвакуационном лестничного марша 1 этажа извещатель пожарный ручной и оповещатель – световое табло «Выход»;

- перенести извещатель пожарный ручной из кухни в тамбур продуктового склада, на место с непосредственным путем эвакуации;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;
- установить в помещении спортивного зала систему звукового либо речевого оповещения, установить извещатели пожарные дымовые линейные с защитой от механического повреждения;
- установить в тамбуре запасного выхода кабинета №16 световой оповещатель – табло «Выход», требуется установка;
- привести в исправное состояние систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности:

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 62А:

- установить систему САПС в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы;
- установить оборудование, обеспечивающее автоматический контроль линии светового, речевого оповещения;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Граним 3 ЭК;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- заменить кабель кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) FRLS;
- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в гардеробе, коридоре, умывальнике, кладовой, умывальнике младшей группы, умывальнике старшей группы, кухне младшей и кухни старшей группы;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных на расстояние 0,5 м. от осветительных приборов;
- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние более 150 мм. от потолка;
- перенести извещатели пожарные ручные на высоту 1,5 м (+/- 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- заменить на исправные извещатели дымовые пожарные в помещении кухни, коридора, зала выхода;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 35 Б:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212 (извещатели пожарные);

- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Грани;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- устранить неисправность прибора Соната К;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить кабель кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) – FRLSLtx;

- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в коридоре;

- дополнительно установить в помещении кухни тепловые извещатели;

- заменить в помещении мойки извещатели дымовые пожарные на исправные;

- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние не менее 150 мм. от потолка;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 36:

- оборудовать ИП 212 дополнительными резисторами;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Гранит 5;

- оборудовать здание резервным источником бесперебойного питания;

- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;

- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в спортивном зале, тамбуре центрального входа;
- дополнительно установить в помещении коридора, между балками перекрытия дымовые извещатели пожарные;
- заменить на исправные дымовые извещатели пожарные в кабинетах библиотеки, № 9, № 8, № 6, № 5, № 3, № 2, в тренажёрном зале;
- оборудовать кабельную линию САПС механической защитой;
- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние не менее 150 мм. от потолка;
- заменить извещатели пожарные дымовые на исправные в кабинетах № 9, 10, лаборантской, бухгалтерии, химии, биологии, библиотеке, кабинете директора, учительской;
- привести в исправное состояние систему САПС;
- заменить кабельную линию.

Обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Молодовская основная общеобразовательная школа», в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Молодовск, ул. Набережная, д. 53:

- дополнительно установить в отсеках помещений коридора, разделенного потолочными перегородками, ИП 212 141;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить в помещении спортивного зала на извещатели пожарные защитные кожухи;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;
- установить в помещении котельной системы САПС и СОУЭ.

Обязать муниципальное учреждение дополнительного образования «Сретенская детско-юношеская спортивная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 196:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- обеспечить здание резервным источником питания;
- привести в исправное состояние ПУО Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 5 см.
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- установить дополнительно в борцовском зале извещатели дымовые пожарные;

- оборудовать место установки САПС (дежурный пост) светильником аварийного освещения.

Обязать администрацию муниципального района «Сретенский район» в течении 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в зданиях: Муниципального общеобразовательного учреждения «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13; Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13В; Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 9, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, д. 3А, в зданиях «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 62А; Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 35 Б; Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 36, в здании «Молодовская основная общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, с. Молодовск, ул. Набережная, д. 53, в здании Муниципального учреждения дополнительного образования «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», расположенного по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 196.

В судебном заседании представитель процессуального истца – помощник прокурора Сретенского района Перунов А.И. искивые требования поддержал, просил удовлетворить.

В судебное заседание ответчики – МОУ «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Молодовская основная общеобразовательная школа», МУДО «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», администрация муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края не явились, извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие, о чем представили заявления, в которых указали, что искивые требования прокурора признают, последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ и принятия его судом, предусмотренные ст. 198 ГПК РФ им известны.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, - отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, извещенные о судебном заседании, просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд вынес определение о рассмотрении дела в отсутствие ответчиков,

третьего лица.

Исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.ч.1 и 2 ст. 39 ГПК РФ ответчики вправе признать иск, а суд может не принять признание иска ответчиками, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В данном случае признание МОУ «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Молодовская основная общеобразовательная школа», МУДО «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», администрацией МР «Сретенский район» Забайкальского края иска прокурора Сретенского района не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, поэтому суд считает возможным принять признание иска ответчиками.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований, а согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом, поэтому с учетом признания иска ответчиком суд считает возможным в мотивировочной части решения указать только на признание иска ответчиком, принятие этого признания судом и удовлетворить иск.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Сретенского района Забайкальского края удовлетворить.

Обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности:

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 13:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Мираж STEMAX 810;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- привести в исправное состояние прибор Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, расположенных в кабинете информатики, коридоре центрального входа, кабинете истории, в пределах 4,5 м. от стен;
- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, расположенных в библиотеке, тамбуре входа в спортивный зал, кабинете русского языка и литературы, биологии, физики, дальше 0,5 м. от осветительных приборов;
- заменить извещатели дымовые пожарные с выработанным сроком эксплуатации;
- обеспечить в помещении спортивного зала механической защитой кабельной линии САПС;
- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние более 150 мм. от потолка;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел;
- установить в помещении спортивного зала оборудование, обеспечивающее звуковое либо речевое оповещение;
- установить в помещении спортивного зала извещатели пожарные дымовые в количестве 2 штук с защитой от механического повреждения;
- установить ДИП в тамбурах коридоров эвакуационных выходов в количестве 6 штук;
- обеспечить установку световых оповещений «Выход» в количестве 3 штук;
- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 13В:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Мираж STEMAX 810;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- привести в исправное состояние прибор Соната К;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- произвести разделение шлейфов САПС на группу шлейфов;

- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных, установить дополнительные извещатели;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Шилкинский Завод, ул. Центральная, д. 9:

- установить САПС (систему автоматической пожарной сигнализации) в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы;

- установить аккумуляторную батарею в ППКОП STEMAX 810;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- устранить неисправность прибора Соната К путем замены;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- произвести разделение шлейфов САПС на группу шлейфов;

- оборудовать участки разбиения кабельной линии САПС соединительными коробками;

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить кабель на кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) FRLSLtx.;

- установить дополнительные извещатели дымовые пожарные в тамбуре центрального входа;

- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных на расстояние 0,5 м. от осветительных приборов;

- осуществить перенос речевого оповещателя на расстояние выше 240 мм. от пола;

- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;

- установить в помещении столовой пожарное оборудование ППКОП ВЭРС, звуковые оповещатели, дымовые извещатели типа ИП 212 одной модификации;

- обеспечить системы САПС и СОУЭ актом ввода в эксплуатацию, проектной технической документацией;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;

- установить дополнительные резисторы в ИП 212 отсутствуют;

- заменить кабель на кабельной линии САПС на кабель марки КПСнг (А) FRLS;

- установить в помещении кухни тепловые извещатели пожарные;

- заменить неисправные извещатели дымовые пожарные в помещениях обеденного зала, туалетов, тамбура входа в обеденный зал на исправные;

- устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

Обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, д. 3А:

- устранить неисправность шлейфа пожарного ППКОП Мираж STEMAX MX810;

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить на исправный извещатель дымовой пожарный электрощитовой;

- установить в ППКОП Мираж STEMAX MX810 аккумуляторную батарею;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- перенести дымовые извещатели пожарные, расположенные в коридоре спортивного зала, продуктовом складе, раздаточной, тамбуре медпункта, коридоре возле кабинета № 11, складе № 2, коридоре возле библиотеки, кабинета 1 класса, кабинета дистанционного обучения, кабинета начальных классов, кабинета № 6, кабинета химии, лаборантской, кабинета химии, подсобных помещениях 2 этажа, кабинета директора, не менее чем на 0.5 м. от осветительных приборов;

- обеспечить механическую защиту кабельной линии САПС;

- установить извещатели дымовые пожарные в помещении коридора, между балками перекрытия;
- установить в кухне тепловые извещатели;
- установить извещатели дымовые пожарные в складских помещениях коридора спортивного зала, тамбуре запасного выхода кабинета №16, складском помещении 2 этажа, инвентарной комнате напротив кабинета №11;
- перенести извещатели пожарные ручные на высоту 1,5 м (+\ - 0,1) от уровня пола до клавиши управления;
- установить на выходе эвакуационном лестничного марша 1 этажа извещатель пожарный ручной и оповещатель – световое табло «Выход»;
- перенести извещатель пожарный ручной из кухни в тамбур продуктового склада, на место с непосредственным путем эвакуации;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;
- установить в помещении спортивного зала систему звукового либо речевого оповещения, установить извещатели пожарные дымовые линейные с защитой от механического повреждения;
- установить в тамбуре запасного выхода кабинета №16 световой оповещатель – табло «Выход», требуется установка;
- привести в исправное состояние систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности:

в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 62А:

- установить систему САПС в помещении умывальника, прачки, приёмника младшей группы, приёмника старшей группы;
- установить оборудование, обеспечивающее автоматический контроль линии светового, речевого оповещения;
- установить аккумуляторную батарею в ПШКОП Граним 3 ЭК;
- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;
- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить кабель кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) FRLS;

- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в гардеробе, коридоре, умывальнике, кладовой, умывальнике младшей группы, умывальнике старшей группы, кухне младшей и кухни старшей группы;

- осуществить перенос извещателей дымовых пожарных на расстояние 0,5 м. от осветительных приборов;

- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние более 150 мм. от потолка;

- перенести извещатели пожарные ручные на высоту 1,5 м (+/- 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- заменить на исправные извещатели дымовые пожарные в помещении кухни, коридора, зала выхода;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 35 Б:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212 (извещатели пожарные);

- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Грани;

- обеспечить здание резервным источником бесперебойного питания;

- устранить неисправность прибора Соната К;

- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;

- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- заменить кабель кабельной линии СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на кабель марки КПСнг (А) – FRLSLtx;

- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в коридоре;

- дополнительно установить в помещении кухни тепловые извещатели;

- заменить в помещении мойки извещатели дымовые пожарные на исправные;

- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние не менее 150 мм. от потолка;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС).

В здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 36:

- оборудовать ИП 212 дополнительными резисторами;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить аккумуляторную батарею в ППКОП Гранит 5;
- оборудовать здание резервным источником бесперебойного питания;
- заменить аккумуляторные батареи в приборе Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было более 5 см., чтобы место их расположения не находилось на горючей поверхности, исключив к ним доступ посторонних лиц;
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- дополнительно установить извещатели дымовые пожарные в спортивном зале, тамбуре центрального входа;
- дополнительно установить в помещении коридора, между балками перекрытия дымовые извещатели пожарные;
- заменить на исправные дымовые извещатели пожарные в кабинетах библиотеки, № 9, № 8, № 6, № 5, № 3, № 2, в тренажёрном зале;
- оборудовать кабельную линию САПС механической защитой;
- осуществить перенос речевых оповещателей на расстояние не менее 150 мм. от потолка;
- заменить извещатели пожарные дымовые на исправные в кабинетах № 9, 10, лаборантской, бухгалтерии, химии, биологии, библиотеке, кабинете директора, учительской;
- привести в исправное состояние систему САПС;
- заменить кабельную линию.

Обязать муниципальное общеобразовательное учреждение «Молодовская основная общеобразовательная школа», в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: Забайкальский край, с. Молодовск, ул. Набережная, д. 53:

- дополнительно установить в отсеках помещений коридора, разделенного потолочными перегородками, ИП 212 141;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- установить в помещении спортивного зала на извещатели пожарные защитные кожухи;
- обеспечить уровень звукового оповещения системы звукового оповещения СОУЭ выше 15 децибел во всех помещениях;
- установить в помещении котельной системы САПС и СОУЭ.

Обязать муниципальное учреждение дополнительного образования «Сретенская детско-юношеская спортивная школа» в течение 3 (трёх) месяцев со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу:

Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 196:

- установить дополнительные резисторы в ИП 212;
- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;
- обеспечить здание резервным источником питания;
- привести в исправное состояние ПУО Соната К;
- осуществить перенос приборов управления таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 5 см.
- кабельные линии САПС, разбитые на участки, оборудовать соединительными коробками;
- установить дополнительно в борцовском зале извещатели дымовые пожарные;
- оборудовать место установки САПС (дежурный пост) светильником аварийного освещения.

Обязать администрацию муниципального района «Сретенский район» в течении 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в зданиях: Муниципального общеобразовательного учреждения «Шилкинско-Заводская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13; Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 13В; Забайкальский край, с. Шилкинский завод, ул. Центральная, д. 9, в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Усть-Карская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, пгт. Усть-Карск, ул. Советская, д. 3А, в зданиях «Верхнекуларкинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 62А; Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 35 Б; Забайкальский край, с. Верхние Куларки, ул. Центральная, д. 36, в здании «Молодовская основная общеобразовательная школа» по адресу: Забайкальский край, с. Молодовск, ул. Набережная, д. 53, в здании Муниципального учреждения дополнительного образования «Сретенская детско-юношеская спортивная школа», расположенного по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Луначарского, д. 196.

Решение может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Сретенский районный суд Забайкальского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

Е.С. Малкиева

Мотивированное решение изготовлено 11.10.2023.

№ 2-405/2023
районного суда Забайкальского края
11 10 20 23
Подпись

Секретарь
Бронникова В.С.
(ФИО)

11
20
23
Вступило в законную силу
11 10 20 23